



Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики

Министерства социальной политики Свердловской области
по городу Ирбиту и Ирбитскому району

АКТ № 3
обследования объектов социальной инфраструктуры

МБОУ МУ город Ирбит
«Общеобразовательная школа № 18»
г.Ирбит, ул.Логинова, 22

30 января 2018 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» мной, **Конашевой Еленой Витальевной** начальником отдела семейной политики и социального обслуживания - Управления социальной политики по городу Ирбиту и Ирбитскому району и **Середа Верой Игоревной** специалистом 1 категории отдела семейной политики и социального обслуживания в присутствии: **заведующей хозяйством Папиной Оксаны Владимировны** проведено обследование здания «общеобразовательная школа № 18» на предмет соответствия требованиям действующего законодательства РФ по обеспечению доступности маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

В результате обследования УСТАНОВЛЕНО:

№ п/п	Наименование	Наличие	Соответствие СНиП	Примечание
1.	Лестницы	На входе имеется лестница - 6 ступеней размером Высота - 15 Глубина - 30 Контрастная окраска первой и последней ступеней марша отсутствует.	СП 59.13330.2012 Лестницы должны иметь поручни, которые должны начинаться на 30 см. раньше первой ступеньки и продолжаться на 30 см. дальше марша лестницы. Диаметр поручня – от 3 до 5 см. на высоте 0,7 и 0,9 м. Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Контрастная окраска первой и последней ступени. Не скользкое при намокании покрытие.	от
2.	Пандусы	Установлен, соответствует	СП 59.13330.2012 Уклон от 5 до 8%, ширина при одностороннем пандусе – 1 м., при двустороннем – 1,8м. Пандус должен быть продублирован поручнями. Разворотные площадки не менее 150х150 см. Рельефная полоса перед пандусом – не менее 60 см. Не скользкое при намокании покрытие.	

3.	Подъемные сооружения (лифты, подъемные платформы)	Отсутствуют (не требуется)	СП 59.13330.2012 Ширина кабины лифта – 1,7 м., глубина – 1,5 м., ширина дверного проема – 0,95 м.	
4.	Дверные и открытые проемы	Имеется дверной проем Ширина проема входной двери – 155 см, порог — отсутствует; тамбур 290*260 см	СП 59.13330.2012 Ширина не менее 900 мм., отсутствие порогов и перепадов. Глубина пространства для маневрирования кресло-коляски перед дверью при открывании «от себя» - не менее 1,2 м., при открывании «к себе» - не менее 1,5 м. при ширине проема не менее 1,5 м. Рифленая и /или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом.	
5.	Зона оказания услуг.		СП 59.13330.2012 Обслуживание через окно/прилавок: высота рабочей поверхности – 80-100 см. Габариты зоны обслуживания – ширина не менее 1 м. Обслуживание в кабинете: ширина проема двери в свету – не менее 90 см. Обслуживание с перемещением по маршруту: ширина полосы движения – не менее 120 см. Кабина индивидуального обслуживания: Габариты кабины – не менее 160x180 см. Должно иметься место для сидения.	
6.	Санитарно-технические кабины	Отсутствует	СП 59.13330.2012 При нахождении посетителей в здании более 1 часа. Ширина – не менее 1,65м., глубина – не менее 1,8м. Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету должна быть не менее 90 см. Опорные поручни у унитаза. Тактильная направляющая полоса к писсуару, унитазу, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета). Ширина – не менее 30 см.	
7.	Автостоянки и парковки	Отсутствует	СП 59.13330.2012 Не менее 10% (но не менее 1 места) для транспорта инвалидов.	
8.	Информационное обеспечение	На сайте	СП 59.13330.2012 Указатели и знаки, разметка и цвет элементов оборудования, щиты, стенды, световые маяки.	

3.	Подъемные сооружения (лифты, подъемные платформы)	Отсутствуют (не требуется)	СП 59.13330.2012 Ширина кабины лифта – 1,7 м., глубина – 1,5 м., ширина дверного проема – 0,95 м.	
4.	Дверные и открытые проемы	Имеется дверной проем Ширина проема входной двери – 155 см, порог — отсутствует; тамбур 290*260 см	СП 59.13330.2012 Ширина не менее 900 мм., отсутствие порогов и перепадов. Глубина пространства для маневрирования кресло-коляски перед дверью при открывании «от себя» - не менее 1,2 м., при открывании «к себе» - не менее 1,5 м. при ширине проема не менее 1,5 м. Рифленая и /или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом.	
5.	Зона оказания услуг.		СП 59.13330.2012 Обслуживание через окно/прилавок: высота рабочей поверхности – 80-100 см. Габариты зоны обслуживания – ширина не менее 1 м. Обслуживание в кабинете: ширина проема двери в свету – не менее 90 см. Обслуживание с перемещением по маршруту: ширина полосы движения – не менее 120 см. Кабина индивидуального обслуживания: Габариты кабины – не менее 160x180 см. Должно иметься место для сидения.	
6.	Санитарно-технические кабины	Отсутствует	СП 59.13330.2012 При нахождении посетителей в здании более 1 часа. Ширина – не менее 1,65м., глубина – не менее 1,8м. Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету должна быть не менее 90 см. Опорные поручни у унитаза. Тактильная направляющая полоса к писсуару, унитазу, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета). Ширина – не менее 30 см.	
7.	Автостоянки и парковки	Отсутствует	СП 59.13330.2012 Не менее 10% (но не менее 1 места) для транспорта инвалидов.	
8.	Информационное обеспечение	На сайте	СП 59.13330.2012 Указатели и знаки, разметка и цвет элементов оборудования, щиты, стенды, световые маяки.	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575840

Владелец Фаттахутдинова Светлана Владимировна

Действителен с 01.04.2021 по 01.04.2022