

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9
тел. (34355)6-36-02, E-mail: mail_04@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору
МБОУ "Школа №18"
С. В. Фаттахутдиновой

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

по результатам проверки готовности образовательного учреждения
к началу нового 2019 - 2020 учебного года

от 18.07.2019 г.

№ 66-04-05/09-03-2102-2019

При проведении готовности к новому 2019 - 2020 учебному году муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит "Средняя общеобразовательная школа № 18" (623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Логинова, 22) были установлены нарушения санитарных правил:

1. В мастерской трудового обучения мальчиков станки не установлены на специальном фундаменте, не оборудованы предохранительными сетками, стеклами и местным освещением; слесарные верстаки установлены все на одном уровне (не соответствуют росту всех обучающихся), подставками для ног не оснащены; в мастерской умывальная раковина не обеспечена подводкой горячей воды, что является нарушением требований п.5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "...Сверлильные, точильные и другие станки должны устанавливаться на специальном фундаменте и оборудоваться предохранительными сетками, стеклами и местным освещением. Столярные и слесарные верстаки должны соответствовать росту обучающихся и оснащаться подставками для ног... Слесарные и столярные мастерские и кабинеты обслуживающего труда оборудуются умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, электрополотенцами или бумажными полотенцами".
2. Обследование технического состояния вентиляции не проводилось (за исключением помещений медицинского блока), что является нарушением требований п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "...Обследование технического состояния вентиляции проводится специализированными организациями через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет...".
3. Не предусмотрены отдельные системы вытяжной вентиляции для столярной, слесарной мастерской, помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря, санитарных узлов, что является нарушением требований п.6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений: учебных помещений и кабинетов, актовых залов, бассейнов, тиров, столовой, медицинского пункта, киноаппаратной, санитарных узлов, помещений для обработки и хранения уборочного инвентаря, столярных и слесарных мастерских. Механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, где установлены плиты".
4. Уровень искусственной освещенности при норме 300 - 500 лк на рабочих столах, в учебном кабинете № 32 (кабинет биология) составил от 115 ± 8 лк до 158 ± 11 лк; в учебном кабинете № 33 (кабинет физика) составил от $138,0 \pm 9,6$ лк до 159 ± 11 лк; в учебном кабинете № 12 (кабинет начального класса) от $127,0 \pm 8,8$ лк до 203 ± 14 лк, что является нарушением требований п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк...". Протокол лабораторных испытаний №2724 от

- 29.09.17г., испытания проведены ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах" (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510845 от 16.01.2014г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016). Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 2724 от 29.09.2017 г., выданное филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах". Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710069 от 28 июля 2015 г.
5. Не обеспечены горячим водоснабжением помещения школы (мастерская трудового обучения, часть помещений начальных классов, кабинет рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, умывальные, туалеты), что является нарушением требований п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "..Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организациях".
 6. Спортивный зал не проветривается (окна не открываются), что является нарушением п.12.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 "..После каждого занятия спортзал проветривают не менее 10 минут..".


Предлагаю в срок до 20.08.2019г.:

1. Устранить выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и представить информацию подтверждающую устранение нарушений.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит "Средняя общеобразовательная школа № 18" к началу нового 2019 - 2020 учебного года готово при условии выполнения данного предложения.

Начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в
городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском,
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах

Ефремова С.А.
8(34355) 6-36-49



Г.А.Девитьярова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575840

Владелец Фаттахутдинова Светлана Владимировна

Действителен с 01.04.2021 по 01.04.2022